CODICE IDENTIFICAZIONE

COMMESSA:

ARCHIVIO:

COMMITTENTE:
COMUNE DI GROSSETO
PIAZZA DUOMO, 1
58100 GROSSETO

IL COMMITTENTE

IL PROGETTISTA

ING. FILIPPO CALVIANO
Via Brenta, 18A - 58100 Grosseto
Tel./Fax 0564/25313 Cell. 3289262466
mail: filippocalviano@gmail.com

COMUNE DI GROSSETO
PROVINCIA DI GROSSETO

OGGETTO:

PISCINA COMUNALE DI GROSSETO
DI VIA LAGO DI VARANO

TITOLO:

RICHIESTA CPI

DESCRIZIONE:

PLANIMETRIA PIANO PRIMO

DATA	REV.	DATA	APPROVATO

TAVOLA N.: 2

EMESSO PER: ESECUTIVO

DATA: SETTEMBRE 2013

SCALA: 1:100

SENZA NOSTRO CONSENSO QUESTO DISEGNO NON SI PUO' RIPRODURRE NE' COPIARE NE' COMUNICARE A TERZE PERSONE (VIGENTI LEGGI D'AUTORE)

LEGENDA

- Estintore
- Rilevatore di fumo
- Attacco VVF UNI 70
- Idrante UNI 45
- Vie di esodo
- Illuminazione d'emergenza
- Porta REI 120

REI 120

Porzione di copertura piana

Bagni H.

Bagni U.

Antibagno

Bagni D.

Uffici

Uffici

Dep. Bar

Bar

Recept.

CENTRALINA RIVELAZIONE

USCITA DI SICUREZZA
2 MODULI 0.60 = 100 PERS.

AREA SPETTATORI 12 POSTI IN PIEDI

Uscita di Emergenza

USCITA DI SICUREZZA
2 MODULI 0.60 = 100 PERS.

AREA SPETTATORI 33 POSTI IN PIEDI

N°7

TRIBUNA SPETTATORI 155 POSTI A SEDERE
SETTORE A - SPETTATORI TOTALI N. 200

Bordo Piscina

Bordo Piscina

Vasca Piccola

Bordo Piscina

Vasca Grande

Struttura trampolini

Accesso trampolini

Bordo Piscina

Bordo Piscina

VIA DI ESODO

N°5

1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65

USCITA DI SICUREZZA
12 MODULI 0.60 = 600 PERS.

USCITA DI SICUREZZA
6 MODULI 0.60 = 300 PERS.

Ingresso

USCITA DI SICUREZZA
2 MODULI 0.60 = 100 PERS.

AREA SPETTATORI 12 POSTI IN PIEDI

SETTORE B - SPETTATORI TOTALI N. 200

TRIBUNA SPETTATORI 155 POSTI A SEDERE

N°6

AREA SPETTATORI 33 POSTI IN PIEDI

USCITA DI SICUREZZA
2 MODULI 0.60 = 100 PERS.